


СОГЛАСОВАНО  
Председатель общества  
инвалидов муниципального  
района Кинельский  
З.С. Иванова  
«17» декабря 2024г.



УТВЕРЖДЕНО  
Приказом № 256-ОД  
от «17» декабря 2024 г.  
Директор ГБОУ СОШ с.Сколково  
муниципального района  
Кинельский Самарской области  
Брилли А.М. Еркина  
«17» декабря 2024г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
№ 2/2024

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта структурное подразделение детский садик «Колокольчик» государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Сколково муниципального района Кинельский Самарской области

1.2. Адрес объекта : 446411, Самарская области, Кинельский район, с.Сколково, ул.Советская 41.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 917 кв. м

- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - кв. м

1.4. Год постройки здания 1991, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального - сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Сколково муниципального района Кинельский Самарской области, ГБОУ СОШ с.Сколково.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446411, Самарская области, Кинельский район, с.Сколково, ул. Советская 41.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком серия РФ V САМ-22-11, № 622584, регистрационная запись №10789 от 15 января 1996 года,  
Договор о передаче муниципального имущества в безвозмездное временное пользование №40/11 от 27.12.2012г.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Кинельское управление министерства образования и науки Самарской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира 41

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

дошкольное образование

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети от 1,5 лет до 6,5 лет, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: количество обслуживаемых в день – 40 чел., вместимость – 85 чел., пропускная способность - 100 чел., персонал 9чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автобусный маршрут № 2 (199) "г. Кинель (юг) - с. Алакаевка", выход на правую сторону с Автобуса (от остановки «центр села Сколково»), перейти на противоположную часть дороги, идти до пешеходного перехода нерегулируемой проезжей части дороги. Идти прямо через пешеходный переход в здания ГБОУ СОШ с.Сколково.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 3 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, отсутствует)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

Информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов на остановочных комплексах отсутствует.

Отсутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь. Пути представляет собой проезжую часть с асфальтовым покрытием.

Переход через улицу не оборудован съездами.

Акустическая, визуальная и тактильная информация на пути следования к объекту. (фото №). Недоступны для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску и инвалидов по зрению. Доступны частично для инвалидов с патологией опорно-

двигательного аппарата, инвалидов по слуху и инвалидов с ментальными нарушениями. Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Самарской области о благоустройстве транспортно-пешеходной зоны от остановок общественного транспорта к объекту до доступного для всех категорий инвалидов и МГН уровня.

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН.

п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не предусмотрены
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	Адаптированные лифты	Не предусмотрены
4	Поручни	Поручни отсутствуют. межэтажные лестницы, предусмотреть непрерывный поручень с внутренней стороны лестницы по всей её длине, санузлы - предусмотреть установку поручней учитывая пропорционально размер устанавливаемого унитаза и раковины. При переустройстве придерживаться ГОСТ Р 51261-2017
5	Пандусы/съезды	Установка не требуется
6	Подъемные платформы	Отсутствуют
7	Раздвижные двери	Отсутствуют.
8	Доступные входные группы	Для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску недоступны в связи с отсутствием дублирования лестничных маршей и одиночных ступеней пандусами или съездами.
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствуют

10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<p>В связи с отсутствием подъемного устройства рекомендовано оборудовать один туалетный блок на I этаже с установкой минимум одного унитаза и раковины для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и инвалидов-колясочников).</p> <p>В существующих стесненных условиях, для возможности самостоятельного использования детьми-инвалидами сан.тех.оборудования рекомендовано произвести переустройство туалетной комнаты, придерживаясь раздела 6.3 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-2017. Придерживаться раздела 6.3 СП 59.13330.2016</p> <p>Рекомендовано выделить помещение на первом этаже здания для посещения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Пути движения к классам и внутри помещения класса обустроить в соответствии с нормами раздела 6.2 СП 59.13330.2016 и раздела 5.2 СП 59.13330.2012 (п. 6.2.4 СП59.13330.2016, п.6.33 СП 118.13330 .2012)</p>
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	<p>Установлена кнопка «Вызов» с тактильной табличкой Брайля. Рекомендована установка (придерживаться п. 5.1.12 СП 59.13330.2016).</p>
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией – надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<p>Установлена информирующая табличка с информацией об организации для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом в здание.</p>
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху	<p>Требуется Рекомендована установка (придерживаться п. 5.1.12 СП 59.13330.2016)</p>

	звуковой информации зрительной информацией	
14	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели	Перед внешними лестницами отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Рекомендована установка (придерживаться п. 5.1.12 СП 59.13330.2016)
15	Пути движения на территории	Не требуется
16	Места отдыха	Не требуется

## 5 Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг.

В соответствие с п.2.3 Устава образовательной организации, утвержденного приказом начальника Кинельского управления министерства образования и науки Самарской области от 22.04.2015 № 35-ОД, одним из основных видов деятельности учреждения является реализация специальных (коррекционных) образовательных программ. Согласно п.1.5 Правил приема учащихся в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Сколково муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденных приказом директора от 01.09.2017 № 186, дети с ограниченными возможностями развития принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе начального, основного, среднего общего образования только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Анализ организационно-правовых и организационно-распорядительных документов учреждения показал возможность оказания услуг детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в организации

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Установлена.
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Не организовано. Рекомендовано разработать порядок по оказанию помощи инвалидам на объекте

3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Не организовано. Рекомендовано разработать инструкции по вопросам, связанным с обеспечением доступности для сотрудников
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Отсутствует. Рекомендовано назначить ответственных сотрудников приказом руководителя
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Отсутствует
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует.
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не используется
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не организован. Рекомендовано оборудовать место для отдыха/ожидания собаки-поводыря, отразить порядок действий сотрудников при посещении учреждения лица с собакой-поводырем в должностных инструкциях.
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствуют
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Организовано
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует

б. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*			
		«А»	«Б»	«ДУ»	«ВНД»
		доступность всех зон и помещений - универсальна	специально выделенные участки и помещения	доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	не организована доступность
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:				X
2	Передвигающиеся на креслах-колясках				X
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата				X
4	с нарушениями зрения				X
5	с нарушениями слуха				X

б	нарушениями умственного развития	Х			
---	----------------------------------	---	--	--	--

\* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность с учетом СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016

#### 7. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов				
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску К	Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	инвалиды по слуху Г	инвалиды с нарушениями умственного развития У
		ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДП-В
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	ВНД	ВНД	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С)	ДЧ-И (С)	ДЧ-И (С)	ДЧ-И (С)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С)	ДЧ-И (С)	ДЧ-И (С)	ДЧ-И (С)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,С)	ДЧ-И (К,С)	ДЧ-И (К,С)	ДЧ-И (К,С)	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С)	ДЧ-И (С)	ДЧ-И (С)	ДЧ-И (С)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДП-В

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

## 8. Управленческое решение

8.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Управленческое решение
1	Территория, прилегающая к зданию, в т.ч.	<u>не нуждается</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>не нуждается</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>
6	Система информации на объекте	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>
7	пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>

\*\*\* указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

8.2 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ-К, ДП-И (О,С,Г,У), ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И\_соответствие санитарным правилам и нормам, предъявляемых к кабинетным помещениям, санитарно-гигиеническим помещениям (туалетным комнатам) Объект ДП-И (О, Г, У), ДУ (К, С).

8.3 Территории, прилегающие к зданию нет.

8.4 Входная группа внутри здания условно не доступны для категории (С), для категории (К, О, Г) - доступна полностью.

8.5 Пути движения внутри здания - условно доступны для категории (С), для категории (К) - частично, для категории (О, Г) - доступны полностью.

8.6. В зоне оказания услуг располагаются классы. Нахождение детей на инвалидных колясках (К), слепых детей (С) - не предусмотрено. Для слабослышащих (Г) - зона оказания услуги доступна.

8.7. Санитарно-техническое состояние помещения ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно.

8.8. Система информации в здании - доступна для категории (О, К), для категории (С) - недоступна, для категории (Г) - доступна частично.

8.9. Здание СП ДС «Колокольчик» ГБОУ СОШ с.Сколково - доступно частично избирательно (О, Г, У, К).

8.10. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование



8.11. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

8.12. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <https://scoschkola.minobr63.ru/> (наименование сайта, портала)

## 9. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Анкеты (информации об объекте) от 17.12.2024

Акта обследования объекта: № 2/2024 от 17.12.2024